



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул.Кирова, д.5\23, (тел. 30-01-01, 72-64-38)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877  
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Рыбинску,  
Рыбинскому и Пошехонскому районам  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.30 тел. 8(4855) 222-112, 8(4855)222-198 факс 8(4855)222-011;  
e-mail: ond\_rybinsk@mail.ru)

АКТ  
обследования № 71

«22» сентября 2017 года  
15 ч. 00 мин.

г. Рыбинск

Мною, государственным инспектором по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Н.С. в период с 11 часов 45 минут 11.09.2017 года по 13 часов 00 минут 11.09.2017; в период с 11 часов 15 минут 22.09.2017 года по 12 часов 00 минут 22.09.2017 года проведено обследование объекта заявителя на территории, в помещениях государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Рыбинская общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 152914, Ярославская область, город Рыбинск, улица Целинная, д.50.

При проведении проверки присутствовали: директор государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Рыбинская общеобразовательная школа» Ермакова М.Д.

В ходе проведения проверки установлено: нежилые помещения эксплуатируемые при осуществлении своей деятельности, на основании договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 211 от 25.10.2012г. государственным общеобразовательным учреждением Ярославской области «Рыбинская общеобразовательная школа» расположены в двухэтажном здании клуба, стены-кирпичные, перекрытия- железобетонные, освещение электрическое, отопление центральное водяное. Помещения общей площадью 97,5 кв.метра, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. Из помещения первого этажа здания имеется семь эвакуационных выходов, со второго один эвакуационный выход. Помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения (в наличии ручные огнетушителями марки ОУЗ). Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре 2 типа. На момент проведения проверки автоматические установки АПС, СОУЭ находятся в работоспособном состоянии. Обслуживающей организацией ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Ярославской области (Лицензия МЧС России №76-Б/00167 от 05.08.2016г.) 30.08.2017г. проведена проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, оформлен акт проверки. На объекте разработана организационно-распорядительная документация по обеспечению противопожарного режима. С работниками учреждения проведены инструктажи по мерам пожарной

безопасности с записью в специальном журнале. Ответственными лицами за пожарную безопасность пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму (удостоверение № 2918 от 18.09.2017г., выданное директору учреждения Ермаковой М.Д.; удостоверение № 1812 от 23.10.2014г, выданное учителю учреждения - Мельниковой И.А). В ходе проведения обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

С актом обследования ознакомлен(а):

Директор государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области

«Рыбинская общеобразовательная школа»

Ермакова М.Д.

«22» сентября 2017 года

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а)

Директор государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области

«Рыбинская общеобразовательная школа»

Ермакова М.Д.

«22» сентября 2017 года

Подпись лица, проводившего обследование:

Государственный инспектор

по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам

Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Н.С.

«22» сентября 2017 года

